

УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ

ЦУм ЦУН с АВР

Паспорт

Изготовитель: ООО «ЧЗЭУ»

Дата изготовления: « 08.08.2007 »

1. Основные технические данные и характеристики

1.1. Номинальный ток 125 А

1.2. Номинальное напряжение цепи:

силовой 380 В

частота 50 Гц

вспомогательный 220 В

частота _____ Гц

_____ В

частота _____ Гц

1.3. Содержание драгоценных и цветных материалов:

золото _____ медь _____

серебро _____ алюминий _____

1.4. Габариты 2200 × 1000 × 600 мм

1.5. Масса _____ кг

1.6. В устройстве комплектном низковольтном (НКУ) могут быть установлены и вложены в запасные части комплектующего изделия (аппараты, диоды, резисторы, конденсаторы и т.д.), отличные от указанных в конструкторской документации, но равноценные по техническим данным и характеристикам.

2. Условное обозначение

ЦУм ЦУН с АВР

Вид климатического исполнения

3.Комплектность

3.1 Комплектно с НКУ поставляются:

- паспорт
- типовое руководство по эксплуатации
- схема электрических соединений
- принципиальная электрическая схема
- блок-схема
- паспорта на комплектующие изделия.

Сведения о номерных комплектующих изделиях заносятся в таблицу 1.

Таблица 1.

[illegible]

4.Свидетельство о приемнике

4.1. НКУ соответствует ТУ 3434-001-49237110-2001, прошло приемно-сдаточные испытания и признано годным для эксплуатации. Сопротивление электрической изоляции не ниже: для силовых цепей – 1Мом, цепей бесконтактных систем управления и регулирования напряжением до 60 В и цепей, содержащих полупроводниковые приборы – 0,5Мом.

Электрическая изоляция выдерживает напряжение – для силовых цепей с напряжениями: свыше 110В до 300В – 2000В, свыше 300 до 660 – 2500В, свыше 660В до 800В – 3000В, свыше 800В до 1200В – 3500В

Технический контроль

5.Сведения об упаковке

5.1. НКУ упаковано в соответствии с ГОСТ 23216-78.

6.Гарантия изготовителя

6.1. Гарантийный срок эксплуатации НКУ составляет 2 года с момента ввода НКУ в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок обеспечивается при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Рекламации направляются на предприятие-изготовитель в пределах гарантийного срока НКУ по адресу:
428017, г. Чебоксары, ул. Урукова, 16.